

| OPERACIÓN | RESULTADO | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--------|
| | C | R | N | P | MEDIDA |
| Limpiar los filtros del aire | | | | | |
| Funcionamiento aparato | | | | | |
| Limpieza de bandeja de condensador y desagües con nitrógeno | | | | | |
| Revisión y corrección de fugas circuito frigorífico | | | | | |
| Limpieza exterior del condensador y evaporador | | | | | |
| Revisión de Instalación Eléctrica | | | | | |
| Comprobar consumos eléctricos y rendimientos | | | | | |
| Comprobación de motores y ventiladores | | | | | |
| Comprobación vibraciones en rodamientos | | | | | |
| Inspección de conductos y compuertas | | | | | |
| Comprobación ventiladores y extractores | | | | | |
| Limpieza de palas o álabes | | | | | |
| Verificación y ajuste de termostatos y presostatos | | | | | |
| Temperatura impulsión | | | | | |
| Temperatura retorno | | | | | |
| Consumo Compresor | | | | | |
| Consumo Ventilador | | | | | |
| Temp entrada agua condensador | | | | | |
| Temperatura salida agua conden | | | | | |
| Correctivo | | | | | |

| OPERACIÓN | RESULTADO | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--------|
| | C | R | N | P | MEDIDA |
| Revisión de red de tuberías y desagües, incluso llaves de paso. | | | | | |
| Estanqueidad de los sistemas. | | | | | |
| Revisión de todos los aparatos sanitarios y sus componentes. | | | | | |
| Revisión de grifos, y estanqueidad de las juntas. | | | | | |
| Revisión del termo eléctrico | | | | | |
| Correctivo. | | | | | |

El Operario

El Cliente

| OPERACIÓN | RESULTADO | | | | |
|--|-----------|---|---|---|--------|
| | C | R | N | P | MEDIDA |
| Comprobación de disparo de disyuntores, seccionadores, interruptores y contactores | | | | | |
| Comprobación de fusibles, lámparas y otros elementos del cuadro eléctrico | | | | | |
| Apriete de bornas | | | | | |
| Limpieza de cuadros eléctricos | | | | | |
| Verificación de la toma de tierra y del aislamiento | | | | | |
| Verificación del cableado interior | | | | | |
| Comprobación del funcionamiento de bases de enchufes | | | | | |
| Revisión de cajas de derivación y empalmes de cableado | | | | | |
| Revisión general del alumbrado | | | | | |
| Revisión general alumbrado de emergencia | | | | | |
| Sustitución de reactancias o cebadores | | | | | |
| Comprobación de temperatura en Cuadro Eléctrico | | | | | |
| Revisión del consumo eléctrico | | | | | |
| Rótulos interiores y exteriores | | | | | |
| Correctivo | | | | | |

| VARIOS | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Revisión de persianas, engrase y comprobación del funcionamiento embrague del motor. | | | | | |
| Lubricación de herrajes de carpintería interior y exterior. | | | | | |
| Revisión chapa de remate en el suelo de la entrada a tienda | | | | | |
| Alfombra de entrada, si esta encastrada en el suelo verificar que el marco no se encuentre suelto | | | | | |
| Revisión de fachada y cristalera | | | | | |
| Rev de pomos y cerraduras en puertas y ventanas. | | | | | |
| Revisión de falsos techos, paredes y solados. | | | | | |
| Cuelgues de la cartelería techo | | | | | |
| Revisión de guías de madera | | | | | |
| Revisión de cerraduras de caja | | | | | |
| Revisión de mobiliario | | | | | |
| Revisión soportes TV | | | | | |
| Revisión gen. Carpintería int/ext | | | | | |
| Estantería almacén anclada | | | | | |
| Anclaje caja fuerte | | | | | |

NOTAS